

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64, E-mail:
ondkarasuk@ya.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Новосибирская
область, г. Карасук,
ул. Целинная, д. 4
(место составления акта)

«15» июня 2021 г.

(дата составления акта)

«11» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 11

«04» июня 2021, «09» июня 2021 «15» июня 2021 г. по адресу/адресам: Новосибирская область,
Карасукский район, г. Карасук, ул. Целинная, д.4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Карасукского района
Новосибирской области по пожарному надзору Груднякова Д.В. №11 от 24 мая 2021г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения Карасукского района Новосибирской области» (МБУ «КЦСОН Карасукского района»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» июня 2021г. с 14 час. 05 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительность 10 минут
«09» июня 2021г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 минут
«15» июня 2021г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 3 часа 10 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Карасукскому
район району.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) И.В. Комаров

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Грудняков Дмитрий Владимирович, Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Сизиков Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Котлярова Наталья Владимировна, директор МБУ «КЦСОН Карасукского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений здания складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте; (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ) п. 12). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 6). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- В помещении электроцитовой не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, кабелями; (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 15). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- На дверях чердачного помещения, а также подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок, не размещена информация о месте хранения ключей; (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 18). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания; (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 14, п. 24). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ

«КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 54). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 54) . Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 56). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 60). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно аккумуляторная батарея находится в неисправном состоянии;(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 54). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;


- Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 54). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;


- Отсутствует резервный запас огнетушителей необходимый для замены огнетушителей в случае их отправки с объекта защиты на перезарядку(Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 403). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная

ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

- В электроцитовой размещены горючие древесные материалы; (Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4, ППР в РФ п. 42 подпункт е). Ответственное лицо заведующая филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от 11.05.2017 Тараненко Н.И.;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: от 09.06.2021
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: заведующей филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» МБУ «КЦСОН Карасукского района» Тараненко Н.И.
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: №11/1/1 от 15.05.2021
6. Другие документы (их копии): проверочные листы от 15.06.2021 утвержденные приказом МЧС России от 17.02.2021 №88, протокол осмотра от 09.06.2021

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Грудняков Дмитрий Владимирович
«15» июня 2021

Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Сизиков Максим Валерьевич

«15» июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Котлярова Наталья Владимировна директор МБУ «КЦСОН Карасукского района»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«15» июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.