

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ КАРАСУКСКОГО  
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

ул. С. Лазо, 1, г. Карасук, НСО, 632868  
тел./факс: (8-38-355) 31-623  
E-mail: [ss\\_karasuk@mail.ru](mailto:ss_karasuk@mail.ru)  
05.07.2019 № 414

Главному государственному  
инспектору Карасукского района  
Новосибирской области по  
пожарному надзору

Д.В. Зубкову

Уважаемый Денис Викторович!

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 11.06.2019 № 213-3-17-16-100, сообщаю следующее.

С целью повышения уровня пожарной безопасности:

1. Пожарный шкаф № 1, расположенный на 1 этаже обеспечить элементами для опломбирования в закрытом положении. (Филиал МБУ «КЦСОН Карасукского района» «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста») - опломбирован.
2. Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. (Филиал МБУ «КЦСОН Карасукского района» «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста») – в настоящее время ведется работа по заключению контракта с МУП «КОМАВТО» по проведению проверки и выдаче заключения о работоспособности внутреннего противопожарного водопровода.
3. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола коридора второго этажа «МБУ КЦСОН Карасукского района», сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы потолка лестничной клетки и фойе первого этажа МБУ «КЦСОН Карасукского района», сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола коридора первого этажа «Филиал МБУ «КЦСОН Карасукского района» «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста» будут предоставлены в соответствии со сроком устранения нарушений требованиям пожарной безопасности указанным в предписании от 29.05.2019 № 33/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о поведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».

Директор МБУ «КЦСОН  
Карасукского района»

Н.В.Котлярова