

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64, E-mail: ond-karasuk@ya.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (МБУ «КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Зубков Д.В.

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 29 » апреля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«14» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
«29» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору подполковник вн. службы Зубков Денис Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (МБУ «КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА»), Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Лазо 1; Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, 4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директор МБУ «КЦСОН Карасукского района» Котлярова Наталья Владимировна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предоставить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола коридора второго этажа.(МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА")	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 (далее ППР в РФ)_ППР в РФ п. 33, СНиП 21-01-97* п 6.25*	18.05.2020	
2	Предоставить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы потолка лестничной клетки и фойе первого этажа.(МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА")	ППР в РФ п. 33	18.05.2020	
3	Предоставить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола коридора первого этажа.(ФИЛИАЛ МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА" "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА")	ППР в РФ п. 33	18.05.2020	
4	Пожарный шкаф №1, расположенный на первом этаже обеспечить элементами для опломбирования в закрытом положении. (ФИЛИАЛ МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА" "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА")	ППР в РФ п. 57	18.05.2020	
5	Предоставить акты проверки работоспособности внутреннего противопожарного	ППР в РФ № 390 п. 55	18.05.2020	

	водопровода. (ФИЛИАЛ МБУ "КЦСОН КАРАСУКСКОГО РАЙОНА" "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА")			
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2020 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Зубков Денис Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.*

«29» мая 2019г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБУ «КЦСОН Карасукского района» Котлярова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» мая 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.