



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Карасукскому району
Новосибирской области

ул. Коммунистическая, 58. г. Карасук
Новосибирская область 632862
Телефон: 8(38355) 31-164 Факс 8(38355) 31-164
E-mail: ondkarasuk@ya.ru
18.06.2021 №285-3-17-16-100

КОНТРОЛЬ
до 16.08.21

✓ Кандырова А.В., Оверкина
Д.И. [signature]

Главе Карасукского района
Новосибирской области
А.И. Гофману
16072

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

18 июня 2021г.

г. Карасук
место рассмотрения (город, район)

Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по
пожарному надзору Грудняков Дмитрий Владимирович
(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 33 о
т

15 июня 2021г., возбужденного

Главным государственным инспектором Карасукского района Новосибирской области по
пожарному надзору Грудняковым Дмитрием Владимировичем
(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении
(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

заведующей филиалом «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста»
МБУ «КЦСОН Карасукского района» назначенная ответственным лицом за обеспечение
пожарной безопасности приказом МБУ «КЦСОН Карасукского района» №128 от
11.05.2017 Тараненко Нины Ивановны

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

15.06.2021 в 11 часов 00 минут в МБУ «КЦСОН Карасукского района»

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

по адресу: Новосибирская область, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4
нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных
пожарной безопасности, а именно:

Администрация
Карасукского района
Новосибирской области
16 ИЮЛ 2021 20 г.
6108

У - Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений здания складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ) п. 12);

- В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР в РФ п. 6);

- В помещении электроцитовой не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, кабелями (ППР в РФ п. 15);

- На дверях чердачного помещения, а также подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок, не размещена информация о месте хранения ключей (ППР в РФ п. 18);

- Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (ППР в РФ п. 14, п. 24);

У - На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (ППР в РФ п. 54);

- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует) (ППР в РФ п. 54);

- Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР в РФ п. 56);

- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует) (ППР в РФ п. 60);

- Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно аккумуляторная батарея находится в неисправном состоянии (ППР в РФ п. 54);

- Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (ППР в РФ п. 54);

- Отсутствует резервный запас огнетушителей необходимый для замены огнетушителей в случае их отправки с объекта защиты на перезарядку (ППР в РФ п. 403);

- В электроцитовой размещены горючие древесные материалы (ППР в РФ п. 42 подпункт е).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

Недостаточное внимание к выполнению требований пожарной безопасности
указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

632862, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, ОНДиПР по Карасукскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)


За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору

Грудняков Д.В.

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил _____

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.