

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Не предоставлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола коридора второго этажа. | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 (далее ППР в РФ) п. 33, СНиП 21-01-97* п 6.25* |
| 2 | Не предоставлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы потолка лестничной клетки и фойе первого этажа. | ППР в РФ п. 33 |
| 3 | Не предоставлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола коридора первого этажа. | ППР в РФ п. 33 |
| 4 | Пожарный шкаф №1, расположенный на первом этаже не обеспечен элементами для опломбирования в закрытом положении. | ППР в РФ п. 57 |
| 5 | Не предоставлены акты проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. | ППР в РФ п. 55 |

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

Недостаточное внимание к исполнению требований пожарной безопасности требующих финансовых затрат

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

632862, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, д.58, ОНДиПР по Карасукскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:

Главный государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Зубков Д.В.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил

10.06.2019

дата, Ф.И.О.

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

